

令和5年度 水質検査結果一覧表[浄水](砂沼浄水場系)

令和5年度 水質検査結果一覧表[原水](砂沼浄水場系)

No.	試験項目	下妻1号井	下妻2号井	下妻3号井	下妻4号井	下妻5号井	下妻6号井
		R5.5.10	R5.5.10	R5.5.10	R5.5.10	R5.5.10	R5.5.10
※ 水温		18.0 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃	18.0 ℃
1 一般細菌		3200 個/ml	3200 個/ml	79 個/ml	600 個/ml	150 個/ml	170 個/ml
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/未満					
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/未満					
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/未満					
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/未満	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満	0.002 mg/l	0.001 mg/未満	0.002 mg/l
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/未満					
8 六価クロム化合物		0.002 mg/未満					
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.05 mg/未満					
12 フッ素及びその化合物		0.12 mg/l	0.13 mg/l	0.10 mg/l	0.12 mg/l	0.16 mg/l	0.14 mg/l
13 ホウ素及びその化合物		0.1 mg/未満					
14 四塩化炭素		0.0002 mg/未満					
15 1, 4-ジオキサン		0.005 mg/未満					
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.001 mg/未満					
17 ジクロロメタン		0.001 mg/未満					
18 テトラクロロエチレン		0.001 mg/未満					
19 トリクロロエチレン		0.001 mg/未満					
20 ベンゼン		0.001 mg/未満					
21 塩素酸							
22 クロロ酢酸							
23 クロロホルム							
24 ジクロロ酢酸							
25 ジプロモクロロメタン							
26 臭素酸							
27 総トリハロメタン							
28 トリクロロ酢酸							
29 プロモジクロロメタン							
30 プロモホルム							
31 ホルムアルデヒド							
32 亜鉛及びその化合物		0.008 mg/l	0.002 mg/l	0.001 mg/未満	1.312 mg/l	0.004 mg/l	0.059 mg/l未満
33 アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/未満	0.01 mg/未満	0.01 mg/未満	0.05 mg/l	0.01 mg/未満	0.01 mg/未満
34 鉄及びその化合物		0.23 mg/l	0.47 mg/l	0.14 mg/l	0.54 mg/l	0.06 mg/l	1.15 mg/l
35 銅及びその化合物		0.01 mg/未満	0.01 mg/未満	0.01 mg/未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満
36 ナトリウム及びその化合物		11.4 mg/l	10.5 mg/l	10.4 mg/l	9.4 mg/l	14.1 mg/l	18.3 mg/l
37 マンガン及びその化合物		0.155 mg/l	0.197 mg/l	0.097 mg/l	0.181 mg/l	0.181 mg/l	0.191 mg/l
38 塩化物イオン		2.7 mg/l	2.4 mg/l	3.0 mg/l	2.3 mg/l	2.9 mg/l	16.5 mg/l
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		43 mg/l	43 mg/l	59 mg/l	41 mg/l	40 mg/l	70 mg/l
40 蒸発残留物		139 mg/l	137 mg/l	144 mg/l	138 mg/l	140 mg/l	174 mg/l
41 隣イオン界面活性剤		0.02 mg/未満					
42 ジェオスミン		0.000001 mg/未満	0.000004 mg/l				
43 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/未満	0.000001 mg/l未満				
44 非イオン界面活性剤		0.002 mg/未満					
45 フェノール類		0.0005 mg/未満					
46 有機物(TOC)		0.5 mg/l	0.5 mg/l	0.5 mg/l	0.4 mg/l	0.4 mg/l	1.1 mg/l
47 pH値		7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	8.0
48 味							
49 奥氣		異常なし	異常なし	異常なし	土臭・かび臭	異常なし	土臭・かび臭
50 色度		4.2 度	5.6 度	3.5 度	9.4 度	2.3 度	14.3 度
51 濁度		0.6 度未満	1.9 度	0.5 度未満	8 度未満	0.1 度未満	1.4 度未満
※ 嫌気性芽胞菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
※ アンモニア態窒素		0.75 mg/l	0.85 mg/l	0.63 mg/l	0.49 mg/l	0.48 mg/l	1.46 mg/l

令和5年度 水質検査結果一覧表[浄水](宗道浄水場系)

令和4年度 水質検査結果一覧表[原水](宗道浄水場系)

No.	試験項目	千代川1号井	千代川2号井
		R5.5.10	R5.5.10
※	水温	18.0 °C	18.0 °C
1	一般細菌	8 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/未満	0.0003 mg/未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/未満	0.00005 mg/未満
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
8	六価クロム化合物	0.002 mg/未満	0.002 mg/未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/未満	0.004 mg/未満
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/未満	0.05 mg/未満
12	フッ素及びその化合物	0.14 mg/l	0.13 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/未満	0.1 mg/未満
14	四塩化炭素	0.0002 mg/未満	0.0002 mg/未満
15	1, 4-ジオキサン	0.005 mg/未満	0.005 mg/未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランスクロロエチレン	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
17	ジクロロメタン	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
20	ベンゼン	0.001 mg/未満	0.001 mg/未満
21	塩素酸		
22	クロロ酢酸		
23	クロロホルム		
24	ジクロロ酢酸		
25	ジブロモクロロメタン		
26	臭素酸		
27	総トリハロメタン		
28	トリクロロ酢酸		
29	プロモジクロロメタン		
30	プロモホルム		
31	ホルムアルデヒド		
32	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/未満	0.001 mg/未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/未満	0.01 mg/未満
34	鉄及びその化合物	0.11 mg/l	0.19 mg/l
35	銅及びその化合物	0.01 mg/未満	0.01 mg/未満
36	ナトリウム及びその化合物	16.4 mg/l	13.5 mg/l
37	マンガン及びその化合物	0.053 mg/l	0.086 mg/l
38	塩化物イオン	2.6 mg/l	2.7 mg/l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52 mg/l	54 mg/l
40	蒸発残留物	155 mg/l	153 mg/l
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/未満	0.02 mg/未満
42	シェオスミン	0.000001 mg/未満	0.000001 mg/未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/未満	0.000001 mg/未満
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/未満	0.002 mg/未満
45	フェノール類	0.0005 mg/未満	0.0005 mg/未満
46	有機物(TOC)	0.9 mg/l	0.8 mg/l
47	pH値	8.0	7.9
48	味		
49	臭気	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度	4.9 度
51	濁度	0.1 度未満	0.1 度未満
※	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出
※	アンモニア態窒素	1.20 mg/l	1.04 mg/l