

質疑回答書

質問日： 令和8年4月27日

事業名：下妻市公共施設 LED 照明器具賃貸借

質疑N	区分	質疑事項	回答
1	内訳明細書 P7 千代川公民館	No10 ホール内LEDダウンライト 34個 No14 ホール内サイン照明 投光器 52台 は現状、舞台照明用の調光装置で制御している ので、器具交換をしますと、正常に作動しない可能性 がありますがどのような取扱いになりますか。	既存設備との適合性(調光可否等)を確認し、不 適合が予想される場合は、適切な制御方式等 について契約後速やかに協議を行うものとします。
2	入札説明書 P.1	4 (1) アに記載のリース会社(代表構成員)は、建設 業法に基づく監理技術者の配置は必要とせず、電気 工事事業者(構成員)から配置すればよいでしょうか。	本件は共同企業体(JV)による業務となっておりますので、監理技術者はJVの構成員から法令に 基づき適正に配置してください。
3	仕様書 P.2	昨今の中東情勢等の社会情勢の変動により、万一納 期遅延が発生した場合、ペナルティ無しにて工期延 長の協議が可能と考えてよろしいでしょうか。	社会情勢の激変による資材の納期遅延等、受注 者の責に帰すことができない理由による場合は、 工期延長の協議の対象となります。
4	仕様書 P.5	12 (3) 下妻市議会の議決後の本契約について、6 月議会での議決予定になりますでしょうか。	令和8年第2回下妻市議会定例会(6月議会)に 上程し、議決を得たのちに本契約を締結する予 定です。
5	仕様書 P.5	12 (3) 施工前の現地調査について、発注から納品 までの期間を考慮し、仮契約締結後に実施させてい ただくことは可能でしょうか。	原則として、本契約締結後速やかに実施するも のとなります。ただし、納期管理上、仮契約締結後 (議決前)の着手が不可欠な場合は、事前承諾 を条件に調整可能です。
6	その他	応札者が1者であった場合、入札は有効でしょうか。	入札参加者が1者以上であれば入札を執行しま す。