

雨水出水浸水想定区域図



1) 説明文

- ①この図は、下妻市内において、水防法の規定に基づく想定最大規模降雨が発生した場合に、浸水が想定される範囲やその深さを表した図面です。
- ②この図は、令和5年度末時点での下妻市内の下水道等の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨（60分雨量153mm）により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
- ③この図において、水防法第14条の第2項第3号及び第4号の規定により定められ雨水出水浸水想定区域図は公共下水道等の排水区域（青枠）のうち浸水が想定される区域（着色部）を示しています。

2) 基本事項

- ①作成主体：下妻市
- ②指定年月：令和8年10月1日
- ③指定の根拠法令：水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項
- ④指定の前提となる降雨：想定最大規模降雨（60分雨量153mm）

3) 備考

シミュレーションの実施にあたっては、指定の前提となる降雨を超える規模の降雨、津波、高潮、河川の破堤や溢水による氾濫等を考慮していませんので、この図での想定を超える浸水が発生する可能性があります。

凡 例

- 江連排水区域外
- 江連排水区
- 浸水深（L2）
 - 0.05～0.3m未満
 - 0.3～0.5m未満
 - 0.5～1.0m未満
 - 1.0～3.0m未満
 - 3.0～5.0m未満
 - 5.0～10.0m未満
 - 10.0～20.0m未満
 - 20m以上

0 100 200 400 600 800 1,000メートル

雨水出水浸水想定区域図（浸水継続時間）



- 1) 説明文
①この図は、下妻市内において、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨による雨水浸水想定区域図及び浸水した場合に想定される浸水継続時間を表した図面です。
②この図は、令和5年度末時点での下妻市内の下水道等の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨（60分雨量153mm）により内水氾濫が発生した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより予測したものです。
③この図において、水防法第14条の第2項第3号及び第4号の規定により定められ雨水出水浸水想定区域図は公共下水道等の排水区域（青枠）のうち浸水が想定される区域（着色部）を示しています。

- 2) 基本事項
①作成主体：下妻市
②指定年月：令和8年10月1日
③指定の根拠法令：水防法（昭和24年法律第193号）第14条の2第2項
④指定の前提となる降雨：想定最大規模降雨（60分雨量153mm）

- 3) 備考
シミュレーションの実施にあたっては、指定の前提となる降雨を超える規模の降雨、津波、高潮、河川の破壊や溢水による氾濫等を考慮していませんので、この図での想定を超える浸水が発生する可能性があります。

凡 例

■ 江連排水区域外

□ 江連排水区

浸水時間（L2）

■ 12時間未満

■ 12時間から24時間未満

■ 24時間から72時間未満

■ 72時間以上

0 100 200 400 600 800 1,000
メートル